

O z n á m e n i e

Materská škola, Za humnami 78, Nitra.

Zápis z posúdenia havarijného stavu MŠ Za humnami 78, Nitra.

Na základe obhliadky stavu pergole, výplní balkónov a špaliet okolo okien a dverí na budovách MŠ boli zistené nasledovné poruchy:

- značne poškodená, zatečená a skorodovaná nosná konštrukcia pergoly
- skorodované zábradlia na balkónoch a poškodené sklené výplne balkónov
- poškodené špalety okolo okien a dverí

Vzhľadom k jestvujúcemu stavu a k možným predpokladaným dôsledkom je nevyhnutné vykonať stavebné práce - opravy, resp. rekonštrukčné práce vzhľadom na havarijný stav neodkladne.

Popis nevyhnutných opráv:

Odstránenie havarijného stavu pergole a oceľovo sklenených výplní balkónov, nové výplne balkónov, úprava špaliet okolo okien a dverí.

Riešenie havarijného stavu:


Z tohto dôvodu Mesto Nitra vykonalo zrýchlený proces výberu dodávateľa stavebných prác na odstránenie popísaných škôd spôsobom oslovenia 3 dodávateľov predmetných stavebných prác. Ponuky predložili:

Názov a sídlo spoločnosti	IČO	Cenová ponuka v EUR s DPH
MEGASPOL, s.r.o. Jarná 3 949 01 Nitra	35 940 506	23.886,73
Ing. Vladimír Malý - RODOS Pod Hájom 2 949 01 Nitra	30 407 559	28.562,16
REGIO SK, s.r.o. Svätoplukovo 40 951 16 Svätoplukovo	45 262 993	30.080,04

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk realizáciu týchto stavebných prác uskutoční spoločnosť MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra. Táto spoločnosť bola vybraná na základe predloženia najvýhodnejšej ponuky z 3 oslovených spoločností.

Predpokladaná hodnota diela bola vyčíslená vo výške 25.000,00 EUR s DPH. Ponuka spoločnosti MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra, ktorá vykoná rekonštrukciu je v celkovej výške 23.886,73 EUR s DPH.

Príloha č.1 - lokalizácia



Príloha č.2 – fotodokumentácia





